

สรุปรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพของ ทีม ENV
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปี 2565

มาตรฐาน	ข้อเสนอแนะ	แผนการพัฒนารพ.	วิธีการวัดผล	รายงานความก้าวหน้า
<p>ตอนที่ 1 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ทีมควรเรียนรู้จากผลการตรวจคุณภาพน้ำที่พบการปนเปื้อนเชื้อ นำมาพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ ทั้งการตรวจสอบประจำวันและการส่งตรวจภายนอกที่ครอบคลุมพารามิเตอร์สำคัญ เพื่อให้ระบบมีความไวในการจัดการเมื่อคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>1. รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจวิเคราะห์เฉพาะทางด้านแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (o11) เดือนละ1ครั้ง และตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพ น้ำบริโภคทั้งด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ ณ ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 3 ครั้งต่อปี และส่งน้ำตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค (12 พารามิเตอร์) ปีละ 3 ครั้ง</p>	<p>ผ่านเกณฑ์ทุกพารามิเตอร์</p>	<p>ผลตรวจน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกพารามิเตอร์ และในปี 2565 มีแผนส่งตรวจน้ำจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565</p>

มาตรฐาน	ข้อเสนอแนะ	แผนการพัฒนาของรพ.	วิธีการวัดผล	รายงานความก้าวหน้า
		<p>1. ฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานในการดูแลระบบน้ำ เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ทำแผ่นป้ายกำกับการล้างเครื่องกรองและแสดงผลคุณภาพน้ำ จัดระบบเติมสารคลอรีน ปรับปรุงล้างถังน้ำสำรองทั้งใต้ดินและบนอาคารอย่างครอบคลุม</p>	<p>วัดความรู้ความสามารถ</p>	<p>สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 สงขลา มีแผนเข้าตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปี 2565 ในเดือนพฤษภาคม 2565 และเพื่อฝึกทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่ดูแล ประเมินประสิทธิภาพระบบประปาร่วมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกองวิศวกรรมการแพทย์</p>
	<p>คำแนะนำ ควรส่งเสริมทีมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ โดยติดตามสถานการณ์ความไม่เพียงพอและความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องมือใช้ประโยชน์จากข้อมูลการซ่อมบำรุง การตรวจสอบประจำวัน การสอบเทียบ นำมาทบทวนสาเหตุปัญหา เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ</p>	<p>2. จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือสำคัญภายในโรงพยาบาล และมีหน้าที่ประสานกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 สงขลาในการเข้าสอบเทียบเครื่องมือ และตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>- ร้อยละความเพียงพอและพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์</p>	<p>- สำนักรวความไม่เพียงพอของเครื่องมือแพทย์ และนำเข้าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2565 - ได้รับงบประมาณ งบเงินกู้ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริการผู้ป่วยโรค COVID-19 จำนวน 3 รายการ ในปีงบประมาณ 2565</p>

มาตรฐาน	ข้อเสนอแนะ	แผนการพัฒนารพ.	วิธีการวัดผล	รายงานความก้าวหน้า
	เครื่องมือแพทย์ที่มี ประสิทธิภาพ ลดปัญหา เครื่องมือไม่พร้อม ให้บริการผู้ป่วย			